

Nº 626/LE1271
Nº 626/LE1537

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

CÓDIGO : **95374822** FECHA DE RECEPCIÓN: **14/06/2021**
RECOGIDA POR : (*) **El Solicitante**

COMENTARIO:
La fecha de inicio de análisis de los ensayos se contabiliza desde la fecha de recepción de la muestra en el laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA:

Aportados por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma (*).

FECHA Y HORA RECOGIDA: **14/06/2021 12:00**
PRODUCTO : **Agua de manantial**
TIPO DE ENVASE: **Botella 500 ml+Botella 500 ml con tiosulfato**
LUGAR DE RECOGIDA : **FUENTE**
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN : **CONCELLO DE MARIN FONTE DE FERRUX**

TECNATUR (MANUEL A.VICENTE SANTIAGO)
MANUEL A.VICENTE SANTIAGO(TECNATUR)
AVDA. GARCIA SANCHEZ 8 - 8ºB
PONTEVEDRA C.P.: **36001**
PONTEVEDRA

NOTA: El laboratorio informa que se excede el tiempo recomendado de conservación máximo de la muestra para algunos ensayos solicitados, como es el caso de las bacterias coliformes, ya que desde la toma de muestra hasta el inicio de análisis pasan más de 18 horas. Las muestras se mantienen en refrigeración por lo que el resultado del análisis no se ve comprometido.

AREA FISICO-QUIMICA

Fecha inicio análisis : **14/06/2021** Fecha fin análisis : **16/06/2021**

Parámetros analizados	Resultado	Unidades	L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método
pH	6,0	-		3 (2)	6,5-9,5	PNT/207 Método Potenciométrico
Standard Methods 4500-H+B Ed.2017	U: 0,1					
Conductividad a 20° C	186	µS/cm		15 (2)	2500	PNT/208 Medida Directa
Standard Methods 2510 Ed. 2017	U: ±6,99%					
Nitritos	<0,01	mg/l		0,01 (2)	0,5	*PNT/221 UV-VIS
-						
Color	0	mg/l		0 (2)	15	*PNT/202 UV-VIS
-						
Olor	0	In. Dil.		(2)	3	*PNT/201 Cualitativa
-						
Sabor	-	In. Dil.		(2)	3	*PNT/203 Cualitativa
-						
Turbidez	<0,1	UNF		0,1 (2)	5	*PNT/204 Nefelometría
-						
Amonio	<0,05	mg/L		0,05 (2)	0,5	PNT/275 Electroquímico
Standard Methods 4500-NH3 D Ed.2017	U: ±7%					

AREA MICROBIOLOGIA

Fecha inicio análisis : **15/06/2021** Fecha fin análisis : **18/06/2021**

Parámetros analizados	Resultado	Unidades	L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método
Coliformes totales	>200	NMP/100ml		(2)	0	PNT/081 Basado en NMP (DST)
UNE EN ISO 9308-2:2014						
Microorganismos cult. a 22°C.	218	ufc/ml		1 (2)	100	PNT/006 Recuento en Placa
-						
Escherichia coli	22	NMP/100ml		(2)	0	PNT/081 Basado en NMP (DST)
UNE EN ISO 9308-2:2014						

(1) Norma de Aplicación : **RD 140/2003 (2)**

Interpretación : * Según los parámetros analizados y la legislación referenciada, la muestra se puede calificar como "no apta para el consumo"

INFORME DE ENSAYO Nº : 95374822

FECHA DE EMISIÓN : 18/06/2021

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE, NE : NÚMERO ESTIMADO, OP : ORGANISMO PRESENTE VOL.INVESTIGADO
Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada. El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente. Sus datos e información son tratados de modo confidencial.
Cuando se declara conformidad o no conformidad no se tiene en cuenta la incertidumbre asociada al resultado para poder compararlo con el límite reglamentario.
Las declaraciones de conformidad, como las opiniones e interpretaciones que se acuerden con el cliente se indicaran como no cubiertas por la acreditación (*). Los ensayos y tomas de muestras marcados con (*), interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación.
Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.

V0002-15

Vithas Lab Análisis clínicos S.L. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra. Tomo 4014, Folio 52, inscripción 21ª con hoja PO-6146.
Datos protegidos y Confidenciales conforme a la Ley de Protección de Datos 15/99 (R.D. 994/99)

Página Nº 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50008AE5200Y0Z6F3O7Q6I4 en https://sede.concellodemarin.es	FIRMANTE - FECHA	ENTRADA 202110046
	MANUEL ANGEL VICENTE SANTIAGO - 26/07/2021 AYUNTAMIENTO DE MARIN - 26/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 26/07/2021 13:42:34 [-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA MARIN 2021 10046 - 26/07/2021 13:38	Fecha: 26/07/2021 Hora: 13:38 Und. reg:MARIN
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL(569004)		

CSV: 07E50008AEA C00Y9L4Z8I0N3X3



CÓDIGO : 95374822 FECHA DE RECEPCIÓN: 14/06/2021
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante

COMENTARIO:
La fecha de inicio de análisis de los ensayos se contabiliza desde la fecha de recepción de la muestra en el laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA:

Aportados por el cliente y el laboratorio no es responsable de la misma (*).

FECHA Y HORA RECOGIDA: 14/06/2021 12:00
PRODUCTO : Agua de manantial
TIPO DE ENVASE: Botella 500 ml+Botella 500 ml con tiosulfato
LUGAR DE RECOGIDA : FUENTE
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN : CONCELLO DE MARIN FONTE DE FERRUX

NOTA: El laboratorio informa que se excede el tiempo recomendado de conservación máximo de la muestra para algunos ensayos solicitados, como es el caso de las bacterias coliformes, ya que desde la toma de muestra hasta el inicio de análisis pasan más de 18 horas. Las muestras se mantienen en refrigeración por lo que el resultado del análisis no se ve comprometido.

Pruebas Pendientes: Ninguna, Informe finalizado.

VºBº Directora Laboratorio
Ruth Mª Castro Nogueira

INFORME DE ENSAYO Nº : 95374822

FECHA DE EMISIÓN : 18/06/2021

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE, NE : NÚMERO ESTIMADO, OP : ORGANISMO PRESENTE VOL.INVESTIGADO
Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada. El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente. Sus datos e información son tratados de modo confidencial.
Cuando se declara conformidad o no conformidad no se tiene en cuenta la incertidumbre asociada al resultado para poder compararlo con el limite reglamentario.
Las declaraciones de conformidad, como las opiniones e interpretaciones que se acuerden con el cliente se indicaran como no cubiertas por la acreditación (*). Los ensayos y tomas de muestras marcados con (*), interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación.
Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.

V0002-15

Vithas Lab Análisis clínicos S.L. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra. Tomo 4014, Folio 52, inscripción 21ª con hoja PO-6146.
Datos protegidos y Confidenciales conforme a la Ley de Protección de Datos 15/99 (R.D. 994/99)

Página Nº 2

CSV: 07E50008AEA C00Y9L4Z8I0N3X3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50008AE5200Y0Z6F3O7Q6I4 en https://sede.concellodemarin.es	FIRMANTE - FECHA	ENTRADA 202110046
	MANUEL ANGEL VICENTE SANTIAGO - 26/07/2021 AYUNTAMIENTO DE MARIN - 26/07/2021 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 26/07/2021 13:42:34 [RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA MARIN 2021 10046 - 26/07/2021 13:38	Fecha: 26/07/2021 Hora: 13:38 Und. reg:MARIN
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL(569004)		

